

COMUNICADO Nº 03

LICITAÇÃO SANEAGO Nº 15.3-004/2018

PROCESSO Nº 265/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DENOMINADO LINHÃO CENTRAL (TRECHO A), REFERENTE À ETAPA 1 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO BOOSTER CASCALHO, NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, NESTE ESTADO.

Com relação à licitação em referência, esta Superintendência de Licitações e Aquisições divulga os seguintes esclarecimentos:

1. As telhas termoacústicas apresentadas no projeto arquitetônico possuem as seguintes especificações:


Espessura	30 mm
Revestimento externo	Aço pré-pintado ou alumínio pré-pintado
Revestimento interno	Aço pré-pintado, filme de polietileno branco ou aço galvalume
Núcleo	PUR (Poliuretano) classe R1 auto extingüível PIR (Poliisocianurato)

2. No projeto arquitetônico disponibilizado, a espessura da espuma absorvedora de ruídos de poliéster-uretano flexível, auto extingüível, densidade 28 kg/m³, deve ser de 40 mm.


3. Os relatórios das sondagens realizadas para a definição das fundações do Booster Cascalho estão disponibilizados em anexo a este Comunicado 3 e poderão ser baixados no portal de licitações, no site da Saneago.

Informamos que os esclarecimentos apresentados não alteram a elaboração da proposta de preços, sendo mantida a data de abertura da licitação para o dia 07/03/2019, às 14:00.


Goiânia, 26 de fevereiro de 2019.



Eng.º Victor Leandro Arantes Chaves
Gerente de Licitação p/ Obras e
Serviços de Engenharia



Eng.º Roberto Braga
Superintendência de Licitações
e Aquisições



Adv.º Ednilson Alves da Rocha
Superintendente de Licitações
e Aquisições